


**TABELA DE CARGAS PARA**

# PERFILADOS

**DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES**

**1500 | 2000**



**CP - CD - CP - CD**



[www.inecel.com.br](http://www.inecel.com.br)  
(47) 3160.0100



**INECEL**  
Estruturas Elétricas



Cargas Uniformemente Distribuídas

IN 2000- Perfilado 38x38

IN - 5006 - Mão Francesa Simples

Distância entre suportes

TABELA DE CARGAS PARA PERFILADOS				
DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES				
	1500		2000	
	CD	CP	CD	CP
38X38 #24	21	14	18	12
38X38 #22	38	24	29	18
38X38 #20	59	39	47	30
38X38 #18	77	51	60	38
38X38 #16	84	57	66	41
38X38 #14	97	67	76	51

OBS \*CP = CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS

CP = CARGAS PONTUAIS



***INECEL***

Estruturas Elétricas

Rod. BR 280, Km 53, 222 - Bairro Avai  
89270-000 - Guaramirim - SC

[www.inecel.com.br](http://www.inecel.com.br)  
(47) 3160.0100